

Vedlegg B: Sjekklister og dokumentasjon

Vedlegg til [kapittel 11 – Brannvern](#)

Sjekkliste for brannrunde

En brannrunde er en systematisk gjennomgang av hele arenaen for å avdekke potensielle brannfarer. Under flerdags- eller campingarrangementer bør det gjennomføres minst én runde per dag – typisk ved åpning, ved stenging og ved behov.

Brannrunden skal loggføres (se loggmål nedenfor).

Rømningsveier og utganger

- Alle rømningsveier er frie for hindringer
- Alle rømningsveier er tydelig skiltet
- Alle nødutganger kan åpnes uten nøkkel innenifra
- Rømningsskilt og nødbelysning fungerer

Slukkeutstyr

- Alt slukkeutstyr er på angitt plass
- Ingen slukkere er oversperret eller tildekket
- Ingen synlige skader på slukkere (manglende splint, skadet slange m.m.)
- Ekstra slukkeutstyr for arrangement er på plass og merket

Gass og brannfarlige stoffer

- Ingen unormal lukt av gass
- Gassflasker er stående og sikret mot velting
- Gassinstallasjoner er uskadet
- Ingen ulovlig oppbevaring av gass eller brennbare væsker inne på arenaen

Elektrisk utstyr

- Ingen synlig skadet utstyr eller ledninger
- Ingen synlige tegn til overoppheting (smelting, sotsmerker, varmgang)
- Kabler i publikumsområdet er beskyttet og uten skjøter
- Generatorer er plassert i henhold til plan og ikke oversperret

Orden og avfall

Ingen unormal oppsamling av søppel eller brennbart materiale
Søppel er ikke lagret nær gass, scene eller elektrisk utstyr
Ingen åpen ild eller røyking på steder det ikke er tillatt

Sceneområdet

Sceneutstyr, dekorer og molton er montert uten at de sperrer rømningsveier
Intet brennbart materiale er lagt inntil varm belysning eller elektrisk utstyr
Slukkeutstyr ved scene og FOH er på plass

Logg for brannrunde

Kopier og fyll ut for hver runde

Felt	Utfylling
Dato	
Klokkeslett start	
Klokkeslett slutt	
Gjennomført av (navn)	
Område(r) kontrollert	
Avvik oppdaget (beskriv)	
Tiltak iverksatt	
Ansvarlig for tiltak	
Frist for utbedring	
Signatur	

Dokumentasjonsoversikt – hva vi skal ha tilgjengelig under arrangementet

God dokumentasjon er ikke bare en formalitet – det gir oss oversikt underveis, er viktig ved tilsyn fra brannvesenet og er avgjørende dersom det oppstår en hendelse. Alt nedenfor bør samles i en brannvernperm eller digital mappe som brannvernleder og sikkerhetssjef har tilgang til.

Myndighetskontakt

- Kopi av melding til brannvesenet
- Kopi av eventuell respons eller krav fra brannvesenet
- Kopi av søknad til politi om pyroteknikk (der aktuelt)
- Kopi av tillatelse til avfiring (der aktuelt)

Risikovurdering og planer

- Brannteknisk risikovurdering for arrangementet
- Evakueringsplan med kart over arenaen
- ShowStop-prosedyre

Pyroteknikk og spesialeffekter

- Kopi av kompetansebevis for ansvarlig(e) pyrotekniker(e)
- Risikovurdering og handlingsplan fra pyroteknikkleverandør
- Dokumentasjon på CE-merking for pyrotekniske artikler som brukes

Slukkeutstyr

- Oversikt over slukkeutstyr (type, plassering, siste kontrolldato)
- Servicedokumentasjon for slukkere

Materialer

- Dokumentasjon på brannhemmende sertifisering for scenedekor, molton og telt (DIN 4102 B1 eller tilsvarende EN-standard)

Løpende logg

- Logg over brannrunder (se mal over)
- Logg over brannvernopplæring (hvem deltok, hva ble gjennomgått, dato)
- Logg over hendelser og avvik under arrangementet

Logg for brannvernopplæring

Fyll ut etter gjennomført opplæringsøkt

Felt	Utfylling
Dato	
Varighet	
Ansvarlig for opplæringen	
Tema(er) som ble gjennomgått	
Antall deltakere	
Navn på deltakere (eller vedlegg: deltakerliste)	
Praktisk øvelse gjennomført? (ja/nei)	
Merknader	